

AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS
Llicència d'Activitat

TITULAR: THERMAPREN, S.L.
SITUACIÓ: C/ Vilar d'Abdelà, núm. 5, nau 5, de Montornès del Vallès
ACTIVITAT: Fabricació d'etiquetes i adhesius d'impressió o comercialització de maquinària per a la impressió en suports variats
EXPEDIENT: TALA2021000008

Qui subscriu, Lluís E. Carmona i Martínez, resident a Bigues i Riells, comarca del Vallès Oriental, i domicili professional a l'Av. Prat de la Riba, 112, amb DNI núm.46655672B, en representació del titular amunt esmentat en el tràmit de Llicència Ambiental documentada, per a una activitat dedicada a fabricació d'etiquetes i adhesius d'impressió o comercialització de maquinària per a la impressió en suports variats, situada en el carrer Vilar d'Abdelà núm. 5, nau 5, de Montornès del Vallès. En relació al vostre requeriment del passat 22 d'abril en qualitat desfavorable on se'ns demana aportar documentació addicional i justificació relativa a:

- 1 5.1. *Justificació del compliment del CTE HE 4 Contribució mínima d'energia renovable per a cobrir la demanda d'aigua calenta sanitària, atès que es reforma i posa en funcionament l'altell i per tant li aplicaria l'apartat b) del punt 1 del CTE HE 4 (21 l/persona per activitats assimilables a fabriques/taller x 7 persones > a 100 l/d).*
- 2 5.2. *Justificació del compliment de les Taules d'Accessibilitat de les Activitats a Catalunya (TAAC), concretament el document DT-5.9 (Zones d'ús secundari en edificis i establiments d'ús industrial), atès que habilitant l'altell se supera els 100 m2 d'ús administratiu.*
- 3 5.3. (...)

EXPOSA:

1. A mode d'aclaració i justificació del CTE HE 4, el número d'empleats que hi ha al taller són 4 persones al llarg del dia en dos torns diferents. Y després 3 persones més en administració, les quals pràcticament mai hi són allà treballant en els despatxos, ja que es practica el teletreball. Per tant, la demanda d'ACS que hi tenim pels empleats del taller són de $21 \text{ l/persona} \times 4 \text{ persones} = 84 \text{ l} < 100 \text{ l/d}$.
2. Per justificar la TAAC DT-5.9, s'ha modificat la superfície administrativa ja que realment només es fa servir molt menys espai del delimitat en el plànol inicial. Tenint en compte que només hi ha 4 taules d'administració. Per tant, la superfície ha quedat en 88 m^2 (igualment és més espai del que es necessita i que va inclòs les zones de pas) i per la qual cosa no hi ha cap requeriment.
3. En el nostre cas les lluernes continues compleixen amb l'exigit a la SP-108 ja que a una banda hi tenim la paret divisòria amb una alçada superior a 1 m respecte la coberta i a l'altra banda hi ha un ràfec tallafocs de formigó de més d'1m d'amplada. En ambdós casos s'interromp la continuïtat en coberta d'aquests elements i es garanteix la no propagació d'incendi a les naus veïnes.
4. En aquesta activitat no hi ha pas emissions d'olors. Aquest tints estan dissolts en la seva major part en aigua, per la qual cosa la concentració és molt menys elevada. Els recipients on estan emmagatzemats els tints, són recipients hermètics.
5. Segons la nova normativa del Reial Decret 809/2021, de 21 de setembre, els nostres compressors, al ser uns equips de Pressió x Volum inferior a 50 no s'han de registrar ni es controlen. Segons aquest Reial Decret, els nostres equips es troben classificats al nivell A,

subjectes a inspecció en servei: que consistirà, almenys, en una comprovació de la documentació dels equips a pressió i en una completa inspecció visual de totes les parts sotmeses a pressió, accessoris de seguretat, dispositius de control i condicions reglamentàries, no sent necessari retirar el calorifugatge dels equips. Aquesta inspecció es realitza amb la empresa Sogimair.

SOL·LICITO:

Que amb el més amunt exposat, serveixi com a justificació de totes les deficiències esmenades en la notificació i es continuï amb la tramitació de la llicència ambiental.

Montornès del Vallès, a 09 de maig de 2022

Firma del tècnic