

**AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS**  
Llicència d'Activitat

**TITULAR:** THERMAPREN, S.L.  
**SITUACIÓ:** C/ Vilar d'Abdelà, núm. 5, nau 5, de Montornès del Vallès  
**ACTIVITAT:** Fabricació d'etiquetes i adhesius d'impressió o comercialització de maquinària per a la impressió en suports variats  
**EXPEDIENT:** TALA2021000008

Qui subscriu, Lluís E. Carmona i Martínez, resident a Bigues i Riells, comarca del Vallès Oriental, i domicili professional a l'Av. Prat de la Riba, 112, amb DNI núm.46655672B, en representació del titular amunt esmentat en el tràmit de Llicència Ambiental documentada, per a una activitat dedicada a fabricació d'etiquetes i adhesius d'impressió o comercialització de maquinària per a la impressió en suports variats, situada en el carrer Vilar d'Abdelà núm. 5, nau 5, de Montornès del Vallès. En relació al vostre requeriment del passat 13 de maig en qualitat desfavorable on se'ns demana la justificació relativa a:

1 *Justificació del compliment de les Taules d'Accessibilitat de les Activitats a Catalunya (TAAC), concretament el document DT-5.9 (Zones d'ús secundari en edificis i establiments d'ús industrial), atès que habilitant l'altell i tenint en compte el plànol de maig de 2022 es continua superant els 100 m<sup>2</sup> d'ús administratiu (conjunt zona administrativa, sala juntes, office, despatx, zona proves), motiu pel qual cal acreditar el compliment de les següents condicions indicades per la taula del punt 2.1.a) de la DT- 5.9:*

- *Solució òptima: Disposar d'un aparell elevador practicable.*  
*Solució alternativa admissible: Habilitar a la planta d'accés a l'edifici una estància accessible de superfície  $\geq 10$  m<sup>2</sup>, que permeti atendre qualsevol visita externa que tingui mobilitat reduïda i no pugui accedir a la zona d'ús administratiu.*
- *Disposar d'una cambra higiènica "usable" que compleixi les condicions indicades al DT-3.Annex TAAC.).*

**EXPOSA:**

1. Com l'empresa no té, per el moment, la intenció d'instal·lar un aparell elevador, s'ha optat per habilitar a la planta baixa, concretament a la zona del vestíbul d'entrada, una zona d'atenció a persones amb mobilitat reduïda, **d'ús esporàdic**.

Com es pot comprovar al plànol annexat té una superfície superior als 10 m<sup>2</sup>, d'acord amb la DT-5.9 de la TAAC.

Al costat mateix d'aquesta zona, hi ha un petit servei sanitari de cortesia, que es pretén modificar per adequar-lo a una cambra higiènica "usable" d'acord amb el DT-3(annex) de la TAAC. D'aquesta forma, es té la zona d'atenció i la cambra higiènica usable molt a prop una de l'altre per facilitar la mobilitat.

**SOL·LICITO:**

Que amb el més amunt exposat, serveixi com a justificació la deficiència esmena en la notificació i es continuï amb la tramitació de la llicència ambiental.

Montornès del Vallès, a 23 de maig de 2022

**Firma del tècnic**